

АКТ № 305 от 21.11.2018

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад №88 Приморского района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **197374, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 128, корп. 2**

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание **2** этажа, **2 576,9** кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **9415,0** кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление;

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **197374, Администрация
Приморского района Санкт-Петербурга, ул. Савушкина д. 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): **дошкольное образование**
Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

**Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного
дня; за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет.**

**Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов;
группа полного дня; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет.**

**Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного
дня; за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.**

**Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов;
группа полного дня; физические лица в возрасте от 3 года до 8 лет.**

Плановая мощность – **274 чел.** (посещаемость – **189 чел.**)

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): **на Объекте по месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушением интеллекта)

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга Торопова Наталья Сергеевна, с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Любимцев Алексей Алексеевич, действующий на основании доверенности №30/11 от 1 ноября 2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (*на момент осмотра*) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **да, не соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
6. Внутренняя лестница: **да, не соответствует О, С, Г, У**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**
8. Поручни внутренние: **да, соответствует О, С, Г, У**
9. Дверные проемы входной зоны***: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова у входной калитки (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, соответствует Г, У; не соответствует С, К**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов **К, О, С, Г, У**:

		информационного знака «Инвалид» для вызова сотрудника учреждения и оказания помощи инвалиду (сопровождению до места оказания услуги), включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников.	
1.4	«О», «С», «Г», «У»	Территория огорожена. Доступный вход осуществляется через калитку. Ширина проема калитки соответствует нормативным требованиям. Движение по территории к входу в здание осуществляется по дорожке с твердым, ровным покрытием из асфальта	
1.5	«О», «С», «Г», «У»	Приказом от 14.04.2016. г. № 21 назначен ответственный сотрудник учреждения: старший воспитатель Аванесова Марина Антониевна . вахтер Гугалев Валентин Михайлович ,Зам. по АХР Белова Разия Равильевна для сопровождения МГН и инвалидов от входной калитки по территории учреждения, при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.09.2016 г.) провела зам.зав.по АХР Белова Р. Р.	приказ №21 от 14.04.2016
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	«О», «С», «Г», «У»	Слева от входной двери, в прямом видении, установлена информационная табличка с контактной информацией для вызова ответственного сотрудника учреждения за сопровождение инвалидов, для оказания помощи инвалиду до места предоставления услуги на объекте: номера телефона 344-50-64, 345-39-19 , оформлена в виде информационного знака «Инвалид». Входные двери имеют желтую маркировку в форме круга диаметром 0,1 м.	
2.2	«О», «С», «Г», «У»	Над входной площадкой имеется навес, освещение. Внешняя лестница, состоящая из семи ступеней, оборудована поручнями с обеих сторон на высоте 0,5 м. Для посетителей «О», «С» лестница преодолима с сопровождением по необходимости. Краевые ступени лестницы выделены цветом.	
2.3	«К»	На наружном лестничном марше в качестве пандуса использованы металлические аппарели. Уклон составляет 35 %. Для преодоления внешней лестницы отсутствуют подъемные устройства. До проведения реконструкции входного узла доступ для категории «К» является невозможным.	
2.4	«О», «С»	Перепады высот, завышенные дверные пороги входных и тамбурных дверей, преодолимы с помощью сотрудников учреждения	
2.5	«О», «С», «Г», «У»	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов при входе и выходе из здания, указаны в п.1.5	приказ №21 от 14.04.2016

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, не соответствует К, О, С, Г, У**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, соответствует С**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга**, расположенного по адресу: **197374, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 128, корп. 2** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, для категории «К» - недоступным**, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	«С»	У входа на территорию детского сада №88 имеется перепад высот. При передвижении с проезжей части на тротуар до входной калитки и после неё имеются бордюры высотой 0,12м и 0,05м соответственно. Оказание помощи осуществляется при необходимости.	
1.2	«К»	Перед входной калиткой имеется перепад высот, бордюр высотой 0,12 м. На кресло-коляске проход через калитку не доступен.	
1.3	«О», «С», «Г», «У»	У входной калитки размещена кнопка вызова, информационная табличка с указанием номера телефона: 344-50--64, 345-39-19 , оформлена в виде	

3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	«О», «С»	На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром 0,1 м. Ширина дверных проемов и коридоров, перепад высот внутри здания частично (условно) соответствует нормами правил для категорий инвалидов. доступно с сопровождением по необходимости. Сопровождение по необходимости сотрудников учреждения	
3.2	«О», «С»	Внутренние марши лестницы оборудованы поручнями с обеих сторон. Краевые ступени лестницы выделены цветом. Перемещение по лестнице с сопровождением (по необходимости) для категорий инвалидов	
3.3	«О», «С», «Г», «У»	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.5	приказ №21 от 04.04.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	«О», «С», «Г», «У»	Аудитория для приёма посетителей инвалидов располагается на первом этаже. В спортивном, музыкальном залах и кабинете заведующего достаточно пространства для подхода к мебели и различному оборудованию.	
4.2	«О», «С», «Г», «У»	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.1.5.	приказ №21 от 04.04.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	«О», «С», «Г», «У»	Размеры и внутреннее оборудование туалетной кабины частично (условно) соответствует требованиям для категорий инвалидов. Оказание помощи при необходимости.	
5.2	«К»	Для инвалидов на кресле-коляске туалетная кабина не оборудована и не доступна из-за размеров помещения	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. п.1.2	приказ №21 от 14.04.2016
6.2	«К», «О», «С», «Г», «У»	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://detsad88prim.spb.ru размещены: - контактная информация; - версия сайта для слабовидящих граждан - паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры - ссылка на сайт "Доступная среда" http://www.city4you.spb.ru/	
6.3	«К», «О», «С», «Г», «У»	Приказом от 28.08.2015 № 56/5 назначен ответственный сотрудник учреждения: старший воспитатель Аванесова Марина Антониевна для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	приказ №56/5 от 28.08.2015

7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	«О», «С», «Г», «У»	Маршрут движения к ГБДОУ детский сад № 88 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки общественного транспорта 190 м. Ближайшая к ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга остановка общественного транспорта находится на ул. Школьная Автобус № 93, 170 Маршрутное такси №133, 206 Метро «Беговая» находится на расстоянии 600 м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	«О»	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена.	

V. Рекомендации

На сайте учреждения рассмотреть возможность размещения информации о доступности объекта для инвалидов; порядок предоставления услуг; пути движения к объекту от ближайших остановок наземного пассажирского транспорта; условия доступности по основным структурно-функциональным зонам объекта для различных категорий инвалидов; памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; сведения об отсутствии парковки для автотранспорта инвалидов

заведующая ГБДОУ детский сад №88



/ Горопова Н.С./

представитель МРОО «АВИП»



/Любимцев А.А./